



# Förslag på byggherrens kontrollplan

Kontrollplanen har upprättats enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §.

Byggherre (Beställare)			
Namn/Företag		Person-/Org.nr	
Adress		Postadress	
Telefon		E-post	

Fastighet			
Fastighetsbeteckning		Fastighetsadress	
Kommun			

Utförande entreprenör			
Företag		Org.nummer	
Kontaktperson		Adress	
Postadress		Telefon	
E-post		Sakkunnig	

## PROJEKTBESKRIVNING

Se bifogad projektbeskrivning.

Förkortningar			
<b>E</b>	Egenkontroll	<b>A-ritning</b>	Arkitekt-/bygglovsritning
<b>K</b>	Konstruktör	<b>K-ritning</b>	Konstruktionsritning
<b>S</b>	Sakkunnig	<b>VVS-ritning</b>	Värme, ventilation och sanitetsritning
<b>BBR</b>	Boverkets byggregler	<b>EKS</b>	Europeiska konstruktionsstandarder

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Sign/Datum	Åtgärd	Anmärkning
Att ändringen följer givet bygglov	BH	Visuellt	Beviljat bygglov			
Utstakning/Lägeskontroll	E	Mätning	Situationsplan			
Skydd mot brandspridning	E	Mätning/Intyg	BBR kap. 5			
Dränering	E	Visuellt	BBR kap. 6			
Grundläggning, betongplatta, armering, betongkvalité	E	Visuellt/Beräkning	K-ritning			
Ytterväggar och tak, med avseende på dif. Spärr samt vindskydd	E	Visuellt	K-ritning			
Fuktsäkerhet	E	Visuellt/Mätning	BBR kap. 6			
Takstolar, dimensionering	E	Visuellt/Beräkning	Leveransritningar/K-ritning			
Säkerhet mot fall	E	Okulärt	BBR kap. 6			
Stomme	E	Okulärt/Beräkning	EKS 10			
Energikrav	E	Visuellt/Beräkning	BBR kap. 9			
Detaljplan, byggrätt och byggnadshöjd	BH	Visuellt/Mätning	Gällande detaljplan			
Att aktuell ändring görs varsamt m.h.t. byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och	BH	Visuellt	PBL 8:14/Detaljplan			

konstnärliga värde.			bestämmelser/ Enl. givet bygglov			
Att kraven när det gäller förbud mot förvanskning uppfylls m.h.t. byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde.	BH	Visuellt	PBL 8:13/Detaljplan e bestämmelser/ Enl. givet bygglov			
Anmälan om färdigställande	BH	Visuellt	Signerad kontrollplan skickas till kommunen			
Rivningsmassor	BH	Visuellt	Kvitton på mängd och typ av avfall från rivning			
Provtryckning av nya installationer	E	Visuellt				
Våtrumsintyg	E	Visuellt	GVK Säkra våtrum 2016:1			
Utfört enligt säkert vatten	E	Visuellt	Säker Vatten Branschregler 2016:1			
Isolationsprov EL	E	Visuellt	Egenkontroll			
Relationshandlingar	BH	Visuellt				

**HÄRMED INTYGAS ATT KONTROLLPUNKTERNA HAR UTFÖRTS OCH SAMTLIGA ANGIVNA KRAV HAR UPPFYLLTS**

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande

Kontrollplanen ska signeras efter att samtliga punkter har kontrollerats. Dokumentet ska skickas in i samband med att slutsamråd hålls för projektet.

LT Ingenjörbyrå AB (företaget) är inte kontrollansvariga utan byggherren har endast tagit del av företagets mall för kontrollplaner. Varje kontrollplan är specifik och byggherren behöver uppdatera kontrollplanen innan och hålla dokumentet aktuellt under hela projektet.